

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник управления образования



О.А. Лыткина
2016г.

МП



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ № 10
«Ветерок» г. Калуги
Е.А. Карпова
2016г.

МП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение № 10 «Ветерок» города Калуги
необособленное структурное подразделение «Одуванчик»

Калуга, 2016 г.

ПАСПОРТ

доступности объекта и предоставляемых им услуг в сфере образования для инвалидов

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: образовательное учреждение
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 248920, г.Калуга, с.Мирное, д.25
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Одноэтажное кирпичное здание , общей площадью - 177,8 кв. м,
Имеется прилегающей земельный участок площадью - 2318 кв. м
- 1.4. Год постройки здания - 1955, последнего капитального ремонта _____ - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _____ - _____
- 1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10
«Ветерок» города Калуги, небособлненное структурное подразделение
«Одуванчик»;
краткое наименование: МБДОУ № 10 «Ветерок» г. Калуги НСП «Одуванчик».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:
248031, г. Калуга, д. Лихун, ул. Губернская, д. 25,
тел: 22-65-58,
e-mail: ds010@uo.kaluga.ru
официальный сайт: http://sad-veterok.ru/
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: управление образования города Калуги
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail):
адрес: 248000, г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 53
тел: 57-01-24 – начальник дошкольного отдела Солодуха Е.Н.
57-01-13 – главный специалист Киселева О.В.
официальный сайт: http://www.uprobr.kaluga.com/

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста с 2 до 7 лет
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалидов нет
- 2.4. Виды услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования
- 2.5. Форма оказания услуг: присмотр и уход за детьми дошкольного возраста с 7.00 до 19.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 25 человек
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Железнодорожная станция «Тихонова Пустынь»

Адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 2 км.

3.2.2. Время движения (пешком): 15 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, без звуковой сигнализации и таймера, наличие железнодорожного переезда.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): **есть**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов:

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	«нет»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«нет»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«нет»
4	с нарушениями зрения	«нет»
5	с нарушениями слуха	«нет»
6	с нарушениями умственного развития	«нет»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно- функциональны е зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов					Для всех категорий маломоби льных групп населения
		для передвигающ ихся на креслах- колясках	с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата	с нарушениям и зрения	с нарушениями слуха	с умствен ными нарушен иями	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет нарушена целостность травяного покрытия, отсутствие дорожек передвижения с твердым покрытием	нет нарушена целостность травяного покрытия, отсутствие дорожек передвижения с твердым покрытием	ДУ отсутствует направляющая разметка, тактильные указатели	ДУ нарушена целостность асфальтового покрытия	ДУ отсутствуют направляющие символы	нет
2.	Вход (входы) в здание	нет наличие порогов, разноуровневость пола, недостаточная глубина тамбура с открыванием двери к себе (менее 1,2 м.), отсутствуют пандусы, подъемные платформы	ДУ недостаточная глубина тамбура с открыванием двери к себе (менее 1,2 м.)	ДУ отсутствует направляющая разметка, тактильные указатели	ДП	ДУ отсутствуют направляющие символы	нет

3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ Наличие порогов, разноуровневость пола отсутствуют пандусы, подъемные платформы	ДУ отсутствуют подъемные платформы, бортики для предотвращения соскальзывания костыля по боковым краям лестниц	ДУ отсутствуют направляющие символы, контрастная разметка	ДУ отсутствуют направляющие символы	ДУ отсутствуют направляющие символы	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет узкие дверные проемы	ДУ узкие дверные проемы	ДУ отсутствуют направляющие символы, контрастная разметка	ДП	ДП	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет недостаточная площадь санузла, отсутствие поручней	ДУ недостаточная площадь санузла, отсутствие поручней	ДУ отсутствуют направляющие символы, контрастная разметка	ДП	ДУ отсутствуют направляющие символы	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДУ отсутствуют звуковые и тактильные средства отображения информации	ДУ отсутствуют электронные носители информации с устройством сурдоперевода	ДП	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет отсутствует выделенная пешеходная зона и регулируемый пешеходный переход	нет отсутствует выделенная пешеходная зона и регулируемый пешеходный переход	нет отсутствует направляющая разметка, отсутствует выделенная пешеходная зона и регулируемый пешеходный переход	нет отсутствует выделенная пешеходная зона и регулируемый пешеходный переход	нет отсутствует выделенная пешеходная зона и регулируемый пешеходный переход	нет
8.	Все зоны и участки	нет	нет	нет	нет	нет	нет

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Состояние здания МБДОУ № 10 «Ветерок» г. Калуги НСП «Одуванчик» для основных категорий инвалидов определяется как не доступное . Территория, прилегающая к зданию «доступна условно» т.к. нарушена целостность травяного покрытия, отсутствуют дорожки для передвижения с твердым покрытием, отсутствует направляющая разметка, символы и указатели, отвечающих требованиям СНИП 35-01-2001, тактильные указатели. Вход в здание не возможен для инвалидов-колясочников, и затруднен для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов, малогабаритный тамбур, наличие пола разного уровня и отсутствие пандусов. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации для лиц с нарушениями зрения, слуха и умственными нарушениями доступны условно, поскольку не в полном объеме имеются символы и указатели, отвечающие требованиям СНИП 35-01-2001,

отсутствует контрастная разметка лестничных пролетов, зон открывания дверей. Для инвалидов-колясочников и лиц с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата пути движения по зданию невозможны, так как ширина дверных проемов не отвечает установленным требованиям, отсутствуют пандусы, подъемные платформы, отсутствуют ограждающие бортики для предотвращения соскальзывания костыля по боковым краям эвакуационной лестницы. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, спальни и раздевалки находятся в условной доступности для инвалидов с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями; и не доступны полностью для инвалидов-колясочников из-за узких дверных проемов, наличие порогов и разного уровня пола. Санитарно-гигиенические помещения не доступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и лиц с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата, т.к. имеют очень ограниченную площадь. Система информации и связи представлена в основном визуальными средствами отображения информации. Отсутствуют звуковые и тактильные средства воспроизведения информации. В связи с этим представленная информация доступна категориям инвалидов с умственными нарушениями и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для последних затруднение вызывает высота размещения информации (выше уровня глаз человека на кресле-коляске). Визуальное отображение информации частично доступно или недоступно лицам с нарушением зрения в зависимости от индивидуальных особенностей. Технические средства сигнализации представлены в графическом виде (предупреждающие знаки) и в виде звукового оповещения. Это обеспечивает доступность сигнализации для всех категорий инвалидов. Из средств двусторонней связи имеется телефон и услуга «обратный звонок» на официальном сайте МБДОУ. Эти средства доступны лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, частично лицам с умственными нарушениями. Недоступны лицам с нарушением слуха. Пути движения к объекту от остановки общественного транспорта не доступны для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения. Железнодорожная платформа не оборудована специальными съездами, нет специально выделенной пешеходной зоны, имеются перепады высоты, бордюры, ступени и другие возвышенности, препятствующие движению. На пути следования имеются нерегулируемые пешеходные переходы и железнодорожный переезд. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет. Зоны и участки МБДОУ № 10 «Ветерок» г. Калуги НСП «Одуванчик» являются не доступными. Для выполнения требований СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для МНГ» необходимо провести полную реконструкцию здания и благоустроить территорию от железнодорожной станции до учреждения. Возможна организация помощи сотрудниками учреждения отдельным категориям инвалидов альтернативной формы обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья (дистанционно, на дому).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технически решения невозможны - организационной альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Восстановление травяного покрытия, проектирование и укладка твердого покрытия для дорожек передвижения. При наличии финансирования - 2017год	Установка рельефных и силуэтных указателей	
2.	Вход (входы) в здание		Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. При наличии финансирования - 2017 год.	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	Для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениям и опорно-двигательного аппарата технические решения не возможны
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования - 2018 год. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2017 год.	Установка поручней на пути следования, установка пандусов и оградительных бортиков на боковых краях лестниц. При наличии финансирования - 2017 год	Для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениям и опорно-двигательного аппарата технические решения не возможны
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования - 2018 год. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2017 год.	Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов, трансформируемой мебели. При наличии финансирования - 2018 год.	Для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениям и опорно-двигательного аппарата технические решения не возможны
5.	Санитарно-гигиенические помещения			Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. При наличии финансирования - 2017 год.	Для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениям и опорно-двигательного аппарата технические

					решения не возможны
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Наличие телефонной точки.	Капитальный ремонт электропроводки, установка светодиодных осветительных приборов. При наличии финансирования 2017год.	Обеспечение радиосвязи. При наличии финансирования - 2017 год.	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Оборудование железнодорожной платформы пандусами, перилами, соответствующей разметкой и необходимыми символами, оборудование железнодорожного переезда, выделение пешеходной зоны, устранение перепадов высоты, бордюров и возвышенностей на пути следования.	Установка регулируемого светофора, звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	

4.2. Период проведения работ при наличии финансирования 2017-2018 гг.
в рамках исполнения _____ не имеется _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для отдельных категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, согласование с вышестоящей организацией

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
_____ не имеется _____